

FIB_

Fibra para unidade seladora

⚡ *Materiais Elétricos para Áreas Classificadas*



COMPOUND-A FIBER-X



X-02



X-01



A-10



A-05

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÁREA DE APLICAÇÃO	APROVAÇÃO	MARCAÇÃO	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Zona 1 Zona 2 Grupos IIA IIB e IIC	IEC 60079-0 (Requisitos gerais) IEC 60079-1 (à prova de explosão)	Ex	CEPEL 02.0009U

APLICAÇÃO

COMPOUND-A APLICAÇÃO:

Composto selante utilizado para selagem de unidades seladoras do tipo à prova de explosão IIA/IIB/IIC. Utilizado com auxiliar de selagem Fiber-X.

APLICAÇÃO

FIBER-X APLICAÇÃO:

Fibra auxiliar de retenção para o Compound-A.

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso (REVISÃO: SETEMBRO/2023).

CARACTERÍSTICAS

COMPOUND-A APLICAÇÃO:

Fornecido na forma de pó, solúvel em água para o processo de catalização. Embalado em baldes plásticos os quais poderão ser utilizados na preparação da massa. A embalagem acompanha uma espátula em seu interior.
Rendimento Volumétrico: 1,176g/cm³

APLICAÇÃO

FIBER-X APLICAÇÃO:

Fornecido em formato de flocos, tem a finalidade de retenção do Compound-A durante o enchimento da unidade seladora.
Rendimento Volumétrico: 0,175/cm³

SISTEMA DE CODIFICAÇÃO - EXEMPLOS DE CODIFICAÇÃO

COMPOUND-A APLICAÇÃO:

Embalagem com 500g = cod: A-05

Embalagem com 500g = cod: A-05

FIBER-X APLICAÇÃO:

Embalagem com 0,1kg = cod: X-01

Embalagem com 0,2kg = cod: X-02

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso (REVISÃO: SETEMBRO/2023).

APLICAÇÕES:

Áreas industriais de trabalho severo, locais hostis, locais com áreas classificadas com gases e/ou poeiras, indústrias de processo, plataformas, depósitos de produtos inflamáveis, refinarias, silos, indústria alimentícia, químicas, farmacêuticas, entre outras.

**PLATAFORMAS****REFINARIAS****INDÚSTRIA NAVAL****DEPÓSITO DE
INFLAMÁVEIS****INDÚSTRIAS
QUÍMICAS****INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS****SILOS E ARMAZÉNS****PETROQUÍMICAS**

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso (REVISÃO: SETEMBRO/2023).